

**О сводных данных об аварийных отключениях за 2016г.**

№ п/п	Наименование электроустановки где произошло отключение	Дата, время отключения, время включения	Продолжительность отключения	Отключенный объект	Причина отключения	Мероприятия по устранению аварийных отключений
1	КЛ 0,23кВ от РТП № 1 до киоска ОАО «Роспечать»	11.01 09-00 10-50	1 час. 50 мин.	ОАО» Роспечать» киоск № 29	Нарушение (отгорание) контактного соединения двух участков кабеля 0,23 кВ	Произвести ремонт контактного соединения КЛ 0,4кВ
2.	Ячейка № 26 РУ 6кВ ПС 234 «Насосная» Яч. 50 РУ 6кВ «Пристройка» ПС 234 «Насосная»	18.02 13-15 13-25	10мин.	ООО «ТехноСвар»	Короткое замыкание в электроустановке потребителя ООО «КСС» при проведении земляных работ с нарушением правил их проведения.	Произвести отстройку ступеней защит
3.	Ячейка № 24 РУ 6кВ ПС № 234 «Насосная»	09.03 03-41  09.03 15-30	15 час. 49мин	ООО «АМИ-М», гараж «Болгария»	Короткое замыкание в РУ 0,4кВ ТП «ИВЦ» (ремонтная схема)	Произвести ремонт в РУ 0,4кВ ТП «ИВЦ»
4.	Ячейка № 23 РУ 6кВ ПС № 234 «Насосная»	30.03 09-55 14-07	4час. 12мин.	ООО «АМИ-М» РП-9	Короткое замыкание в электроустановках потребителя ООО «АМИ-М»	Потребителю ООО «АМИ-М» произвести ремонт электроустановки
5.	Ячейка № 9 РУ 6кВ РТП № 3, ТП № 13 Т2	08.04 14-00 14-30	30мин.	ООО «РГК-1» Котельная	Срабатывание максимального токового реле яч. № 9 РУ 6кВ РТП № 3 от броска тока при аварийном режиме работы сетевого насоса № 5 объекта ООО «РГК-1»	Потребителю ООО «РГК-1» произвести ремонтные работы в электроустановках в границах балансовой принадлежности.

6.	Ячейка № 3 РУ 6кВ ПС № 234 «Насосная»	28.04 19-10 19-45	35 мин.	ООО «Юнайтед Экструджн», ООО «КФ «Золотая Русь», ПЧ-76, Гр. РФ Салоум, Гр. РФ Зелепухин, ГР. РФ Соломатин, поликлиника, киоск ОАО «Роспечать»	Повреждение КЛ 6кВ и КЗ потребителем ООО «КСС» при проведении земляных работ с нарушением правил их проведения	Потребителю ООО «КСС» произвести ремонт кабеля 6кВ
7.	Ячейка № 15 РУ 6кВ ПС 234 «Насосная»	03.05 17-16 17-49	33мин	ООО «АМИ-М» РП № 7	Короткое замыкание электроустановки потребителя ООО «АМИ-М»	Потребителю ООО «АМИ-М» произвести ремонт электроустановки
8.	Автоматический выключатель 0,23кВ РУ 0,4кВ ТП № 25	31.08 15.05 15-45	40мин.	ГРП Серпуховского УМГ	Срабатывание автоматического выключателя 0,4кВ из-за подхлеста проводов ВЛ 0,23кВ	Потребителю выполнить перетяжку проводов ВЛ 0,23кВ
9.	КЛ 6кВ от ПС № 234	02.09 9-00 15-45	08час. 00мин.	ООО «Недекс Инвест»	Короткое замыкание в электроустановках потребителя ООО «Недекс Инвест»	Потребителю ООО «Недекс Инвест» произвести ремонт электроустановки
10.	Ячейка № 18 РУ 6кВ ПС № 234 «Насосная»	06.10 16-30  07.10 12-35	20час. 50мин.	ООО «Недекс Инвест», ГРП Серпуховского УМГ	Повреждение КЛ 6кВ землеройным механизмом ООО «ТехноСвар» при проведении земляных работ с нарушением правил их проведения	Произвести ремонт КЛ 6кВ
11.	КЛ 6кВ от РТП № 27 до ТП № 25	08.10	3час. 18мин.	ООО «Недекс Инвест»	Повреждение КЛ 6кВ резервного питания ТП № 25 землеройным механизмом при проведении земляных работ с нарушением правил их проведения.	Произвести ремонт КЛ 6кВ
12.	Ячейка № 7 РУ 6кВ ПС № 234 «Насосная»	28.12 9-46 11-48	2час 02мин.	ООО «Юнайтед Экструджн» ТП № 28	Короткое замыкание электроустановки потребителя.	Потребителю произвести ремонт электроустановки