

Сводные данные об аварийных отключениях за март 2017г.

№ п/п	Наименование электроустановки где произошло отключение	Дата, время отключения, время включения	Продолжите льность отключения	Отключенный объект	Причина отключения	Мероприятия по устранению аварийных отключений
1.	ПС № 75 «Ясногорск» РУ 110кВ . Посадка напряжения	28.03 14-10 14-10	0 час	Потребители ПС № 234 «Насосная». Посадка напряжения.	КЗ ВЛ 1109кВ ПАО «МРСК Центра и Приволжья»	Технологическое нарушение в электроустановках в пределах балансовой ответственности ПАО «МРСК Центра и Приволжья», филиал «Тулэнерго» ТЭС.