

Сводные данные об аварийных отключениях за апрель 2017г.

№ п/п	Наименование электроустановки где произошло отключение	Дата, время отключения, время включения	Продолжите льность отключения	Отключенный объект	Причина отключения	Мероприятия по устранению аварийных отключений
1.	РТП № 1 отключение ВВ яч. № 9 ввода РУ 6кВ I секция	18.04 09-21 10-30	1 час 09мин (1,15 час)	Потребители ООО «Юнайтед Экструджн», ПЧ № 76, Поликлиника ЯРБ, Киоск ОАО «Роспечать», Гр. РФ Зелепухин И.П., Гр. РФ Салоум , Гр.РФ Соломатин А.А.	Отключение ВВ яч. № 9 I секции , некорректная работа защит.	Протестировать работу защит ВВ яч. № 9, устранить причину некорректной работы.