

Сводные данные об аварийных отключениях за июнь 2017г.

№ п/п	Наименование электроустановки где произошло отключение	Дата, время отключения, время включения	Продолжите льность отключения	Отключенный объект	Причина отключения	Мероприятия по устранению аварийных отключений
1	Яч. № 3 ТП № 4. Срабатывание МВ, линия на ТП № 28	20.06 18-09 20-49	2 часа 40мин (2,67час)	Потребители: ООО «Юнайтед Экструджн» ТП № 28	Возможное КЗ в сети 0,4кВ или пиковый режим в сети 0,4кВ при запуске электроприемника с тяжелыми условиями пуска ООО «Юнайтед Экструджн».	Протестировать работу защит яч. № 3 РУ 6кВ ТП № 4. Произвести отстройку селективности защит со смежными ступенями.