

**Сводные данные об аварийных отключениях за июль 2017г.**

| №<br>п/п | Наименование<br>электроустановки где<br>произошло отключение | Дата, время<br>отключения,<br>время<br>включения | Продолжите<br>льность<br>отключения | Отключенный объект                    | Причина отключения                                                         | Мероприятия по<br>устранению аварийных<br>отключений                                                               |
|----------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Панель № 5 РУ 0,4кВ<br>ТП № 25                               | 14.07<br>9-20<br>9-45                            | 0 час<br>25мин<br>(0,42час)         | Потребитель: ГРС<br>Серпуховского УМГ | Возможен схлест проводов<br>ВЛ 0,23кВ при аномальных<br>погодных условиях. | Потребителю:<br>выполнить комплекс<br>работ на ВЛ 0,23кВ для<br>восстановления<br>конструктивных<br>параметров ВЛ. |