

Сводные данные об аварийных отключениях за август 2017г.

№ п/п	Наименование электроустановки где произошло отключение	Дата, время отключения, время включения	Продолжите льность отключения	Отключенный объект	Причина отключения	Мероприятия по устранению аварийных отключений
1.	Ячейка № 14 РУ 6кВ РТП № 3	01.08 10-40 10-41	0час 1мин (0,02ч)	Потребители: АО «РГК-1», ООО «БИК», ПАО «Мегафон»	Междуфазное КЗ КЛ 6кВ от РТП № 3 до ТП № 13 из-за повреждения концевой муфты в ТП № 13	Произвести ремонт КЛ 6кВ, концевой кабельной муфты в ТП № 13
2.	Ячейка № 8 РУ 6кВ ПС № 75 «Ясногорск»	29.08 01-10 01-40	0час 30мин (0,5ч)	Потребители: АО «РГК-1», ООО «БИК», ПАО «Мегафон»	Междуфазное КЗ КЛ 6кВ ф. № 8 от ПС 75 «Ясногорск» до РТП № 3 из-за повреждения КЛ 6кВ.	Произвести ремонт КЛ 6кВ ф. № 8 от ПС 234 «Насосная» до ТП «Кирпичный завод»