

Сводные данные об аварийных отключениях за сентябрь 2017г.

№ п/п	Наименование электроустановки где произошло отключение	Дата, время отключения, время включения	Продолжите льность отключения	Отключенный объект	Причина отключения	Мероприятия по устранению аварийных отключений
1.	Ячейка № 11 РУ 6кВ ПС № 234 «Насосная»	14.09 10-12 12-13	2 час 01мин (0,02час)	Потребитель: ООО «ВГВ»	Междуфазное КЗ КЛ 6кВ от ПС № 234 «Насосная» (яч.11) дл ТП «Кирпичный завод»	Произвести ремонт КЛ 6кВ от ПС 234 «Насосная» до ТП «Кирпичный завод»