

Сводные данные об аварийных отключениях за октябрь 2017г.

№ п/п	Наименование электроустановки где произошло отключение	Дата, время отключения, время включения	Продолжите льность отключения	Отключенный объект	Причина отключения	Мероприятия по устранению аварийных отключений
1.	Ячейка № 2 РУ 6кВ РТП № 1	03-10 15-20 05-10 13-25	45час 55мин (45,92)	Без обесточения потребителей	Однофазное замыкание КЛ 6кВ от РТП № 1 (яч.2) до РТП № 3 (КЛ резервного питания)	Произвести ремонт КЛ 6кВ (перемычка) от РТП № 1 (яч.2) до РТП № 3.