

Сводные данные об аварийных отключениях за ноябрь 2017г.

№ п/п	Наименование электроустановки где произошло отключение	Дата, время отключения, время включения	Продолжите льность отключения	Отключенный объект	Причина отключения	Мероприятия по устранению аварийных отключений
1.	КЛ 6кВ ф. № 6	28.11.2017 22.01 28.11.2017 22.44	43 мин	АО «Региональная Генерирующая Компания № 1»	Срабатывание максимальной токовой защиты ячейки 6кВ на ПС № 75 «Ясногорск» ф. № 6 и отключение РТП № 3.	Произвести инструментальную проверку сопротивления изоляции кабельной линии 6кВ ф. № 6 ПС № 75 «Ясногорск».