

Сводные данные об аварийных отключениях за декабрь 2017г.

№ п/п	Наименование электроустановки где произошло отключение	Дата, время отключения, время включения	Продолжительность отключения	Отключенный объект	Причина отключения	Мероприятия по устранению аварийных отключений
1.	КЛ 0,4кВ от РУ 0,4кВ РТП № 1 до киоска ОАО « Роспечать»	05.12.2017 15-17 06.12.2017 14-15	22ч 58 мин	ОАО «Роспечать»	Повреждение КЛ 0,4кВ при работе механизма с большим габаритом	Произвести ремонт КЛ 0,4кВ от РУ 0,4кВ РТП № 1 до РЩ 0,4кВ № 1.
2.	КЛ 0,4кВ от РУ 0,4кВ ТП № 25 до ЩУ 0,4кВ Серпуховского ЛПУМГ	12.12.2017 9-25 13.12.2017 8-40	23ч 25 мин	ГРС Серпуховского ЛПУМГ	Разрыв кабеля при попытке хищения.	Произвести ремонт КЛ 0,4кВ от РУ 0,4кВ ТП № 25 до ЩУ 0,4кВ Серпуховского ЛПУМГ
3	КЛ 6кВ ф. № 6 ПС № 75 «Ясногорск»	24.12.2017 04.12 24.12.2017 04.45	33 мин	АО «РГК-1»	Короткое замыкание в КЛ 6кВ ф. № 6 ПС 75 «Ясногорск» возможно из-за пробоя изоляции кабеля из-за большого срока износа, в результате чего произошло срабатывание МТЗ ячейки 6кВ на ПС 75 «Ясногорск» и отключение РТП № 3.	Произвести: 1. Инструментальную проверку сопротивления изоляции КЛ 6кВ ф. № 6 ПС 75 «Ясногорск» до РТП № 3. 2. Произвести ремонт КЛ 0,4кВ ф. 6 в месте повреждения.
4	Панель № 4 РУ 0,4кВ ТП № 25	28.12.2017 08-25 28.12.17 12.55	4ч 30 мин	ООО «ТехноСвар»	Короткое замыкание в электроустановках 0,4кВ в пределах балансовой ответственности потребителя.	Произвести замену предохранителей фазы «Ж» и фазы «З» сгоревших плавких вставок панели № 4 РУ 0,4кВ ТП № 25 на новые.