

**Сводные данные об аварийных отключениях за январь 2018г.**

№ п/п	Наименование электроустановки где произошло отключение	Дата, время отключения, время включения	Продолжительность отключения	Отключенный объект	Причина отключения	Мероприятия по устранению аварийных отключений
1.	ПС № 234 «Насосная» ОРУ 110кВ	31.01.2018 08-25  31.01.2018 08-27	02 мин.	Все потребители ПС « 234 «Насосная»	Ошибка в монтаже цепей дистанционного управления приводом ЭВ второй секции	Привести схему дистанционного управления приводом ЭВ в соответствие с технической документацией.