

Сводные данные об аварийных отключениях за март 2018г.

№ п/п	Наименование электроустановки где произошло отключение	Дата, время отключения, время включения	Продолжительность отключения	Отключенный объект	Причина отключения	Мероприятия по устранению аварийных отключений
1.	Ячейка № 14 РУ 6кВ РТП № 3	10.03.2018 10-30 10.03.2018 11-40	1 час 10 мин	АО «РГК-1»	Бросок тока при коротком замыкании сетевого насоса № 2 потребителя.	Провести диагностику релейной защиты яч. № 14 и РУ 6кВ РТП № 3 и настроить селективность срабатывания по времени и токовым характеристикам.