

Сводные данные об аварийных отключениях за апрель 2018г.

№ п/п	Наименование электроустановки где произошло отключение	Дата, время отключения, время включения	Продолжительность отключения	Отключенный объект	Причина отключения	Мероприятия по устранению аварийных отключений
1.	КЛ 6кВ от ПС № 234 «Насосная» до ТП № 8	06.04.2018 13-01 07.04.2018 09-40	20час. 39мин.	Гр. РФ Петросян	Срабатывание максимальной токовой защиты яч. № 5 РУ 6кВ ПС № 234 «Насосная» по причине перекрытия концевой кабельной разделки кабеля 6кВ от яч. № 5 РУ 6кВ ПС № 234 «Насосная» до ТП № 8 ввиду старения изоляции из-за большого физического износа электроустановки.	Произвести ремонт изоляции кабельной разделки кабеля 6кВ от яч. № 5 РУ 6кВ ПС № 234 «Насосная» до ТП № 8. Провести реконструкцию электроустановки КЛ 6кВ от яч. № 5 РУ 6кВ ПС № 234 «Насосная» до ТП № 8.
2.	КЛ 6кВ от ПС № 234 «Насосная» до РТП № 1	23.04.2018 15-30 23.04.2018 15-45	15 мин.	ООО «Юнайтед Экструджн»	Нарушение работниками ООО «Юнайтед Экструджн» Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 160 от 21.01.2009г. при выполнении земляных работ.	ООО «Юнайтед Экструджн»: произвести ремонт кабельной линии.