

Сводные данные о технологических нарушениях за январь 2019г.

№ п/п	Наименование электроустановки где произошло отключение	Дата, время отключения, время включения	Продолжительность отключения	Отключенный объект	Причина отключения	Мероприятия по устранению аварийных отключений
1.	КЛ 6кВ от РТП № 1 до РТП № 3	06-50 11.01.2019 08.01 11.01.2019	2 часа 11 мин	АО «РГК-1»	Причиной технологического нарушения стало короткое замыкание КЛ 6кВ от РТП № 1 до РТП № 3 из-за повреждения изоляции ввиду ее старенияиз-за длительной эксплуатации кабеля.	1. Произвести ремонт КЛ 6кВ от РТП № 1 до РТП № 3