

Сводные данные о технологических нарушениях за апрель 2019г.

№ п/п	Наименование электроустановки где произошло отключение	Дата, время отключения, время включения	Продолжительность отключения	Отключенный объект	Причина отключения	Мероприятия по устранению аварийных отключений
	Ячейка № 6 6кВ ПС № 234 «Насосная»	08.33 15.04.2019г. 09.05 15.04.2019г.	32 мин.	ООО «ЯМЗ»	Технологическое нарушение (однофазное замыкание кабельной линии 6кВ на землю) яч. № 6 (РП № 7 ввод № 2) от ПС № 234 «Насосная» до РП № 7 ООО «ЯМЗ» произошло в электросети потребителя ООО «ЯМЗ» в пределах его балансовой и эксплуатационной ответственности.	Потребителю ООО «ЯМЗ» принять меры по устранению технологического нарушения присоединения КЛ 6кВ от яч. № 6 (ТП № 7 ввод 2) ПС № 234 «Насосная» до РП № 7 ООО «ЯМЗ».