

Сводные данные о технологических нарушениях за август 2019г.

№ п/п	Наименование электроустановки где произошло отключение	Дата, время отключения, время включения	Продолжительность отключения	Отключенный объект	Причина отключения	Мероприятия по устранению аварийных отключений
1	Ячейка № 11 РУ 6кВ ПС № 234 «Насосная»	07.43 05.08 10.50 05.08	3 часа 07 мин	ООО «ВГВ»	Ошибочное действие персонала ТП «Кирпичный завод» (балансовая ответственность ООО «ВГВ»).	ООО «ВГВ» разработать и выполнить мероприятия по недопущению действий персонала, приводящих к подобным и иным технологическим нарушениям.
2	Ячейка № 7 РТП № 2	06.40 14.08 09.15 14.08	2 часа 35 мин	ООО «КФ «Золотая Русь»	Технологическое нарушение в электроустановках в границах балансовой принадлежности ООО «КФ Золотая Русь».	ООО «КФ «Золотая Русь» разработать и исполнить технические мероприятия по устранению причины технологического нарушения и повышения надежности работы электроустановок в пределах балансовой принадлежности ООО «КФ «Золотая Русь».